

Commune de

LA DRENNE

Secteur de l'ancienne commune LE DÉLUGE

**PLAN LOCAL
D'URBANISME**

APPROBATION

Vu pour être annexé à la
délibération en date du :

11 JUIL. 2018

7 a

DÉFENSE INCENDIE

DEFENSE INCENDIE

Le Référentiel national de la défense extérieure contre l'incendie est entré en vigueur le 15 décembre 2015. En application d'un décret du 27 février 2015 paru au Journal Officiel le 01 mars 2015, il revenait à chaque Préfecture, dans un délai de 2 ans, d'établir un Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie (RDDECI). Le RDDECI du SDIS 60 a ainsi été approuvé par arrêté préfectoral du 19 décembre 2016, il est entré en application à compter du 16 février 2017. Le document ci-contre synthétise les modalités d'évaluation des besoins en eau :

- Risque Courant Faible - habitation isolée : Risque couvert par un volume d'eau de 30 m³ utilisable en 1 heure à moins de 400 mètres du risque à défendre ;
- Risque Courant Ordinaire – lotissements, hameaux ou habitats regroupés : Risque couvert par un volume d'eau de 120 m³ utilisable en 2 heures à moins de 200 mètres du risque à défendre ;
- Risque Courant Important – Centre-ville ancien, regroupement de bâtiments à fort potentiel calorifique : Risque couvert par un volume d'eau de 240 m³ utilisable en 2 heures et situé à moins de 100 mètres 150 mètres en fonction du risque à défendre ;
- Risque Particulier : nécessite une étude particulière et individualisée.

Source : RDDECI du SDIS 60, « Mémento DECI à l'usage des Maires »

D'après le tableau des hydrants en date du 29 avril 2015, la défense-incendie est assurée au moyen de 11 hydrants piqués sur le réseau d'adduction en eau potable. Tous les hydrants délivrent un débit d'au moins 60 m³/h, ce qui permet donc de faire face au risque courant ordinaire.

Défense Incendie de la commune de LE DELUGE

60196

LE DELUGE

Légende

- * Etat
- * Anomalie
- * Visite
- * Accès
- X -Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Anomalies				Observations
					* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	
00001	P100	RUE DE PARFONDEVALA COTE DU N°39	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓	
00002	P100	RUE DE PARFONDEVALA COTE DU N°24	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓	
00003	P100	RUE DE PARFONDEVALA COTE DU N°1	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓	
00004	P100	RUE DE RESSONS FACE A L EGLISE	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓	
00005	P100	RUE DE RESSONS FACE AU N°32 BIS	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓	
00006	P100	RUE DE RESSONS FACE AU N°59	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓	
00007	P100	RUE DE VALEREUX A COTE DU N°5	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓	
00008	P100	CLOS DES TILLEULS A COTE DU N°20	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓	
00009	P100	RUE DE CORBEIL CERF FACE AU N°30	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓	
00011	P100	RUE DE VALEREUX SALLE MULTIFONCTION	100	100/2x070	✓	✓	✓	✓	